

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 बिजनौर
मुख्यालय नजीबाबाद

पत्रांक: 89 / लैम्प-2-आरएम/13

दिनांक: 16/9/13

शेवा में,

प्रबन्धक
आर0एम0 पब्लिक स्कूल
शादीपुर किरतपुर रोड
जीवनपुर (बिजनौर)

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत विद्यालय भवन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक शून्य दिनांक 06.08.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आर0एम0 पब्लिक स्कूल, शादीपुर-किरतपुर रोड, जीवनपुर (बिजनौर) के विद्यालय भवन की निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: आख्या।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बिजनौर (मु0 नजीबाबाद)

पत्रांक: /

दिनांक:

प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0) को रिकार्ड हेतु।

Principal
R. M. Public School
Jeevanpur (Bijnor), U. P.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बिजनौर (मु0 नजीबाबाद)
Manager
R. M. Public School
Jeevanpur (Bijnor)

निरीक्षण आख्या

शारानादेश संख्या 2203/79-6-2008 दिनांक 25 नवम्बर 2009 के सन्ध संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम: आर०एम० पब्लिक स्कूल, शादीपुर किरतपुर रोड, जीवनपुर (बिजनौर)

सन्दर्भ: प्रबन्धक आर०एम० पब्लिक स्कूल, जीवनपुर का पत्रांक शून्य दिनांक 06.08.2013

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चैक लिस्ट

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल?	एक मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	मुख्य मार्ग पर स्थित
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	RB की छत है
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मगाले से बनी हैं?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.0 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊँचाई 2.0 मी०) है	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइज 150 मिमी० है?	जीना नहीं है।
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	-
16	क्या भवन में रसाईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसाईघर नहीं है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के आतिरेखित आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में उपयुक्त स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं?	हाँ

विद्युत का नाम: आर०एम० पब्लिक स्कूल, शादीपुर किरतपुर रोड, जीवपुर (बिजनौर)

19	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	नहीं
विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट		
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.00 मी० है?	हाँ
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई०एस०आई० गार्ड सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	नये लगे हैं
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?	हाँ
अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट		
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सामूहिक बीमा कराया गया है?	अग्निशमन अधिकारी द्वारा दी जायगी।
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रीकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	
32	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आर०एम० पब्लिक स्कूल, शादीपुर-किरतपुर रोड, जीवपुर (बिजनौर) का विद्यालय भवन शिक्षण कार्य हेतु उपयुक्त है।

प्रतिहरताक्षरित मानचित्र व निर्माण कार्य में कोई फेरबदल पर उसका उचित कारण से अवगत कराया जाये अन्यथा: इस निरीक्षण आख्या को स्वतः निरस्त समझा जाये।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी: इ० रमेश कुमार राय (अवर अभियन्ता)

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लॉ०नि०वि०
बिजनौर (मु० नजीबाबाद)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लॉ०नि०वि०
बिजनौर (मु० नजीबाबाद)

Principal
R. M. Public School
Jeevanpur (B. N. S.) U. P.

ET Folder/School certificates re NBC 2005/Check List for Schools

Manager
R. M. Public School
Jeevanpur (B. N. S.) U. P.